

ООО Стройэкспорт

49083, г. Днепропетровск, ул. Собинова, 1



Мокрянский карьер № 2

ПАСПОРТ

на песок из отсевов дробления изверженных горных пород (фр. 0,16-2,5 мм)

для строительных работ ДСТУ Б.В.2.7-210:2010

1. Дата выдачи 23.05.2022
2. Наименование и адрес потребителя _____
3. Номер партии _____ количество отсева _____
4. Номера вагонов _____
5. Номера накладных _____
6. Модуль крупности 2,8
7. Полные остатки на ситах, %
2,5 мм 15,0
0,63 м 57,0
8. Содержание зерен, проходящих сквозь сито №016 6,0
9. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 2,5
10. Насыпная плотность, кг.м³ 1345
11. Суммарная удельная активность естественных радионуклидов относится к 1-му классу.

Лаборант _____

